

Πειραιάς, 9/11//2020

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Νο2

για το διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:

Στο άρθρο 3 και 4 αναφέρεται ότι ο νέος εξωτερικός πίνακας by-pass ups θα έχει βαθμό προστασίας IP 54 ενώ ο νέος πίνακας διανομής θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP 64, παρακαλώ επιβεβαιώστε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Επιβεβαιώνουμε.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.