

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ενοικίαση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για τις προσωρινές ανάγκες
ηλεκτροδότησης της νέας τέντας στην περιοχή κρουαζιέρας "ΑΛΚΙΜΟΣ"

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά στην Ενοικίαση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για τις προσωρινές ανάγκες ηλεκτροδότησης της νέας τέντας υποδοχής επισκεπτών στην περιοχή κρουαζιέρας «ΑΛΚΙΜΟΣ». Οι τεχνικές προδιαγραφές του Η/Ζ περιγράφονται παρακάτω:

- Το Ηλεκτροπαραγωγικό Ζεύγος θα πρέπει να έχει καύσιμο πετρέλαιο και να είναι ισχύος 500 KVA 380 volt 50h/z αποδιδόμενη ισχύος έκαστο, ηχομονωμένο με σύστημα επιλεγόμενης ρύθμισης της ενεργούς ισχύος τους. Θα διαθέτει καλώδια σύνδεσης μήκους τουλάχιστον 10 m. Θα παραδοθεί σε οριοθετημένους χώρους του ΟΛΠ καθ' υπόδειξη του υπεύθυνου τεχνικού. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας επί 16 ώρες την ημέρα.

Η συντήρηση του θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς του μισθωτή κατά τη χρονική διάρκεια της μισθώσεως με ευθύνη και δικά του έξοδα.

Ο μισθωτής οφείλει να προσέρχεται για τεχνική υποστήριξη εντός 1 ημέρας από την κλήση του σε περίπτωση τεχνικής βλάβης.

**Πειραιάς,
ΙΟΥΛΙΟΣ 2024**